

No: Dz2018101240



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 广东拿斯特(国际)照明有限公司

产品型号名称: N-ZLJD-E8W9000 型集中电源型消防应急照明灯具

检验类别: 型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心




国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018101240

共 5 页 第 1 页

产品名称	集中电源型消防应急照明灯具	型 号	N-ZLJD-E8W9000
认证委托人	广东拿斯特（国际）照明有限公司	检验类别	型式试验
生产者	广东拿斯特（国际）照明有限公司	生产日期	2018 年 1 月
生产企业	广东拿斯特（国际）照明有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 3 月 21 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期：2018 年 6 月 4 日</p> </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准： 

审核： 

编制： 


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018101240

共 5 页 第 2 页

认证委托人	广东拿斯特（国际）照明有限公司		
通信地址	江门市荷塘镇为民东堤工业区		
联系电话	0750-3756666	传 真	0750-3739191

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018101240

共 5 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源型消防应急照明灯具
- 2) 型号: N-ZLJD-E8W9000
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 广东拿斯特(国际)照明有限公司
- 5) 生产企业: 广东拿斯特(国际)照明有限公司
- 6) 生产地址: 江门市荷塘镇为民东堤工业区
- 7) 外壳防护等级: IP65
- 8) 额定电源电压: AC220V/DC216V
- 9) 额定工作频率: 50Hz
- 10) 标称应急工作时间: 90min
- 11) 光源名称和参数: LED, DC2.8V-DC3.4V
- 12) 主电功耗: 8W
- 13) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 14) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 光源: 类别: LED;
- 2) 应急控制方式: 非集中控制型;
- 3) 应急供电形式: 集中电源型;
- 4) 工作方式: 持续型;
- 5) 与以下产品配接工作:
 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源
规格: DC2.8V-DC3.4V, 0.5W
型号: LN-001
生产者: 广东朗能电器有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：广东拿斯特（国际）照明有限公司
产品型号：N-ZLJD-E8W9000

№：Dz2018101240
共 5 页 第 4 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：金属)	合格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s)： 1# 0.1 2# 0.1 应急工作时间(min)： 1# 108 2# 108 主电状态转入应急状态的光通量 (lm)： 1# 652.8 2# 633.4 放电 80min 后光通量 (lm)： 1# 612.5 2# 603.8 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度 (°C)： 1# 36.3 2# 35.8	合格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	重复转换试验	7.4	满足标准要求。	合格	/
5	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合格	/
6	转换电压试验	7.6	由主电状态转入应急状态时主电 电压(V)： 1# 162.8 2# 162.8 由应急状态回复到主电状态时主 电电压(V)： 1# 181.7 2# 181.7	合格	/
7	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间(min) 第一次 108 第十次 104	合格	/
8	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘 电阻值 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
 检验报告
 检验结果汇总表

生产企业：广东拿斯特（国际）照明有限公司
 产品型号：N-ZLJD-E8W9000

No: Dz2018101240
 共 5 页 第 5 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
9	接地电阻试验	7.9	接地电阻 (Ω): 1# 0.13 2# 0.15	合格	/
10	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/
11	高温试验	7.11	试验后, 1#试样主电状态转入应 急状态的光通量 (lm) 660.8	合格	/
12	低温试验	7.12	试验后, 2#试样主电状态转入应 急状态的光通量 (lm) 613.1 应急工作时间(min) 103	合格	/
13	恒定湿热试验	7.13	试验后, 2#试样主电状态转入应 急状态的光通量 (lm) 637.6	合格	/
14	振动试验	7.14	试验后, 2#试样主电状态转入应 急状态的光通量 (lm) 605.3	合格	/
15	冲击试验	7.15	试验后, 1#试样主电状态转入应 急状态的光通量 (lm) 606.5	合格	/
16	外壳防护等级 试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP65 要求。	合格	/
17	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
18	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。