

No: Dz2018102625



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 广东拿斯特(国际)照明有限公司

产 品 型 号 名 称: N-BLJD-1LR0EIII2WJDD 型集中电源型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 分型试验


国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

共 7 页 第 1 页

No: Dz2018102625

产品名称	集中电源型消防应急标志灯具	型号	N-BLJD-1LR0EIII2WJDD
认证委托人	广东拿斯特（国际）照明有限公司	检验类别	分型试验
生产者	广东拿斯特（国际）照明有限公司	生产日期	2018 年 4 月
生产企业	广东拿斯特（国际）照明有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	4 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 5 月 28 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、充放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验		
检验结论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>（主型产品为 N-BLJD-2LR0EIII2WJDC 型集中电源型消防应急标志灯具）</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  </div> <p>签发日期：2018 年 8 月 7 日</p>		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：

王建华

审核：

刘珍

编制：

吕长福

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018102625

共 7 页 第 2 页

认证委托人	广东拿斯特（国际）照明有限公司		
通信地址	江门市荷塘镇为民东堤工业区		
联系电话	0750-3756666	传 真	0750-3739191

产品照片



产品型号: N-BLJD-1LR0EIII2WJDD (图 B. 4)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018102625

共 7 页 第 3 页



产品型号: N-BLJD-1LR0EIII2WJDD (图 B. 2)



产品型号: N-BLJD-1LR0EIII2WJDD (图 B. 1+图 B. 5)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018102625

共 7 页 第 4 页



产品型号: N-BLJD-1LR0EIII2WJDD (图 B. 2+图 B. 5)

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

共 7 页 第 5 页

No: Dz2018102625

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源型消防应急标志灯具
- 2) 型号: N-BLJD-1LR0EIII2WJDD
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 广东拿斯特(国际)照明有限公司
- 5) 生产企业: 广东拿斯特(国际)照明有限公司
- 6) 生产地址: 广东省江门市荷塘镇为民东堤工业区
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: AC220V
- 9) 额定工作频率: 50Hz
- 10) 标称应急工作时间: 90min
- 11) 光源名称和参数: LED, DC2.8V-DC3.4V
- 12) 主电功耗: 2W
- 13) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 14) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 600mm×200mm×23mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 非集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 分型产品与主型产品差异: 外形尺寸不同和采用单面指示;
- 7) 与以下产品配接工作:
应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC2.8V-DC3.4V, 0.05W

型号: NST-002

生产者: 广东拿斯特(国际)照明有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：广东拿斯特（国际）照明有限公司
产品型号：N-BLJD-1LR0EIII2WJDD

№：Dz2018102625
共 7 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：塑料) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸 (mm)：594 \times 195)	合格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s)：0.1 应急工作时间：108min30s 断开光源或光源不符合要求时，充电 24h、放电 80min，内部发热元件表面温度($^{\circ}\text{C}$)：34.6 表面亮度(cd/m^2)： 1# (图 B.4) 主电状态转入应急状态： 129.1 112.4 75.6 112.5 75.0 92.4 112.4 108.7 74.4 73.7 放电 80min 后： 125.6 110.5 74.3 110.8 71.2 90.6 110.5 106.9 71.4 70.3 2# (图 B.2) 主电状态转入应急状态： 196.5 198.5 175.2 148.7 117.4 77.3 73.2 76.2 80.2 91.3 放电 80min 后： 195.1 196.0 171.1 145.6 115.8 75.7 70.9 74.1 78.1 89.6 3# (图 B.1+图 B.5) 主电状态转入应急状态： 123.0 123.3 134.1 92.7 98.1 98.0 77.0 97.0 98.0 72.9 放电 80min 后： 120.1 120.5 131.7 90.6 95.7 94.3 74.2 95.8 96.1 70.1 4# (图 B.2+图 B.5) 主电状态转入应急状态： 121.8 142.7 129.0 106.5 88.1 129.5 153.1 119.3 92.1 88.4 放电 80min 后： 118.5 140.8 127.1 104.3 85.6 127.1 150.6 117.2 90.2 85.3	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：广东拿斯特（国际）照明有限公司
产品型号：N-BLJD-1LR0EIII2WJDD

№：Dz2018102625
共 7 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	转换电压试验	7.6	由主电状态转入应急状态时主电电压(V)： 162.8 由应急状态回复到主电状态时主电电压(V)： 181.7	合 格	/
5	充、放电耐久试验	7.7	—	—	/
6	接地电阻试验	7.9	—	—	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
8	低温试验	7.12	1#表面亮度(cd/m ²): 131.8 80.6 124.3 106.2 94.6 99.6 112.8 118.0 86.3 72.1 应急工作时间： 103min32s	合 格	/
9	外壳防护等级试验	7.23	试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/
10	表面耐磨性能试验	7.24	—	—	/
11	抗冲击试验	7.25	—	—	/